

Záznam o kontrole ADP

Podľa §30 odsek 4 vyhlášky [611/2006](#) o hasičských jednotkách patrí medzi základnú dokumentáciu aj:

1. záznam o kontrole autonómnych dýchacích prístrojov

Podľa §31 a prílohy 4. tej istej vyhlášky musí záznam o kontrole autonómnych dýchacích prístrojov obsahovať:

8. Prostriedky protiplynovej služby určené na ochranu dýchacích orgánov a povrchu tela sa **ošetrojú a kontrolujú**

pred zaradením do používania hasičskej jednotky, **po každej oprave**, **po každom použití** alebo **najmenej raz za**

šesť mesiacov, ak výrobca nestanovuje inak alebo ak sa nepoužili pri zásahoch alebo pri výcviku jednotky. O vykonaných

kontrolách sa vedie písomný záznam.