

Cvičenie- hasenie v extrémnych mrazoch

7.1. 2017 sme v rámci pomoci športovej komisii pri údržbe ľadovej plochy vyskúšali zásahové prostriedky pri extrémne chladných podmienkach. Pri -16 C sme testovali kombinovanú a staršiu klasickú prúdnicu pri napájaní vodou plávajúcim čerpadlom z miestneho potoka. Účinnejšia na zásah sa ukázala staršia prúdnica, ktorá pri tuhých mrazoch vydržala o cca 15min dlhšie. Problémom pri čerpaní s prírodného vodného zdroja sa ukázali najmä malé kryštáliky ľadu, ktoré sa vo vode nachádzali a rýchlo zanášali prepážky najmä v kombinovanej prúdnici.



